



DJS IEC 60364-7-712:2026

First edition

ع ت آي سي ٦٠٣٦٤-٧-٧١٢/٢٠٢٦

الإصدار الأول

مشروع تصويت

(تبني مماثل)

التركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض

الجزء ٧-٧١٢: متطلبات التركيبات، أو المواقع الخاصة — تركيبات مصادر الطاقة

الكهروضوئية الشمسية

Secondary Low-voltage electrical installations

Part 7-712: Requirements for special installations or locations — Solar photovoltaic (PV) power supply installations

هذا الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإنهاء الرأي والملاحظات. لذلك، التركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المملكة الأردنية الهاشمية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم المشروع. لجعل المواصفات القياسية الأردنية موائمة للمواصفات القياسية الدولية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تتم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

بناءً على ذلك، قامت اللجنة الفنية القائمة للطاقة المتجددة ٥١ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية آيسي ٢٠٠٧/٦١١٧٣ الخاصة بالحماية من الفولتية الزائدة لأنظمة توليد القدرة الكهروضوئية - الدليل، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية آيسي ٢٠٢٦/٧١٢-٧-٦٠٣٦٤ الخاص بالتركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، الجزء ٧-٧١٢: متطلبات التركيبات أو المواقع الخاصة - تركيبات مصادر الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وأرست بسحب المواصفة القياسية الأردنية أعلاه واعتماد المشروع كمواصفة قياسية أردنية، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية آيسي ٢٠٢٦/٧١٢-٧-٦٠٣٦٤ تبني مواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية ٢٠٢٥/٧١٢-٧-٦٠٣٦٤، التركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، الجزء ٧-٧١٢: متطلبات التركيبات أو المواقع الخاصة - تركيبات مصادر الطاقة الكهروضوئية الشمسية، من خلال المصادقة على مواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية كمواصفة قياسية أردنية.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية بديلة للمواصفة القياسية الأردنية آيسي ٦١١٧٣ الصادرة عام ٢٠٠٧ وتلغى محلها.

يمكن الحصول على المواصفات القياسية المذكورة في بند المراجع التقييسية ضمن مواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية الإشارية ٢٠٢٥/٧١٢-٧-٦٠٣٦٤ والمواصفات القياسية الأردنية المماثلة لها (إن وجدت) من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

ويمكن الحصول على إشعار المصادقة ومواصفة الهيئة الكهروتقنية الدولية ٦٠٣٦٤-٧-٧١٢/٢٠٢٥ من خلال الاطلاع عليها أو شرائها من مديرية التقييس/نقطة الاستعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

هذه الوثيقة مشروع تصويت تم توزيعه لإبداء الرأي والملاحظات. لذلك فهو عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليه كمواصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.